

приложение 1

Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, ёмкостей, мест, пропускных способностей сетей филиала "Есиль су" на 1.04.2025 года.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Всего по филиалу "Есиль су"	Ишимский ПУ	Булаевский ПУ	Соколовский ПУ		Есильский ПУ
				Ишимский в-д	Булаевский в-д	Булаевский в-д	Соколовский в-д	Пресновский в-д
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Магистральные водоводы с отводами								
1	Балансовая протяженность водопроводов	км	2924,767	488,893	1598,956	428,691	194,33	213,897
2	Водоводы на техническом обслуживании не принятые на баланс	км	400,644	67,48	198,588	18,065	29,451	87,06
3	Среднесуточная производительность НС 2п.							
	проектная	тыс.м³/сут	188,5	50	49	-	11,5	78
	Фактическая.	тыс.м³/сут	19,711	3,76	11,661	-	1,234	3,056
4	Населенные пункты СКО							
	пользуются водой	нас.п.	205	31	104	27	18	25
	Населенные пункты Костанайской обл							
	подключены	нас.п						
	пользуются водой	нас.п	18	18				
5	Насосные станции							
	фактически	шт.	23	5	10	1	3	4
6	Мощность СОВ							
	проектная	тыс.м³/сут	229,4	60	60		9,4	100
	фактически	тыс.м³/сут	23,323	4,490	13,915	-	1,401	3,517
7	Количество РЭУ							
	фактически	шт.	14	3	6	2	1	2

7	проектная	тыс.м³/сут	2,11				2,11	
	фактически	тыс.м³/сут	0,668				0,668	
5	Количество ПРВ							
	фактически	шт.	13				13	
6	Количество ВБ							
	фактически	шт.	13				13	
7	Количество РЧВ							
	фактически	шт.	26				26	
		тыс.м3	5,1				5,1	
8	Численность населения в поселках СКО, пользующихся водой	чел.	10 186				10 186	
9	Годы начала и окончания строительства						2011-2018	

Главный инженер

Согласовано:
Ковалёв Ю.А.

Чигодаева Е.Д.

Макущенко И.П.

Махметов А.Е.

Забавин Н.В.

Алазова Г.М.

Бакишева А.Т.

Мурдасова Ю.А.